А К Т
об итогах организации и проведения практической тренировки по эвакуации

«11» апреля 2018 г.

Во исполнение протокола селекторного совещания МЧС России от 31.03.2018 № 30-ПБ «Об итогах тактико-специального учения, проводимого 31.03.2018 на социально-значимых объектах по субъектам Российской Федерации» от 04 апреля 2018 года на объекте защиты УСОГПВИИ, расположенного по адресу: ул. Шверника д. 11 проведена тренировка.

В процессе тренировки имитировано возникновение очага возгорания в кухне в 13 ч. 00 мин. 14 сек.

Возникновение очага возгорания было обнаружено работником учреждения Платонова К.В., который передал сообщение администрации учреждения.

В 13 ч. 00 мин. 52 сек. запущена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сообщено в пожарную охрану место, время, адрес возникновения пожара.

В 13 ч. 01 мин. 09 сек. заместителем директора по административно-хозяйственной части отдано указание дежурному электрику – отключить общее электроснабжение.

В 13 ч. 01 мин. 00 сек. начата общая эвакуация с объекта.

В 13 ч. 02 мин. 31 сек. эвакуация завершена.

В 13 ч. 03 мин. 04 сек. эвакуация была завершена общеобъектовым построением во дворе объекта.

Порядок эвакуации был нарушен (если имеется, вписать)

Эвакуация прошла на должном уровне

Средства обеспечения пожарной безопасности здания сработали/не сработали (нужное подчеркнуть)

Руководителем тренировки подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и тушения условного пожара.

Директором (руководителем организации) отмечено, что итоги тренировки были подведены. Было эвакуировано:

22 чел. – персонал

17 чел. – клиенты

Члены комиссии:

В.А. Наумов