Государственное казенное учреждение Нижегородской области
«Управление социальной защиты населения города Саров»

СПРАВКА

26.04.2017г. г.Саров № 2

По итогам проверки противопожарного состояния территорий и помещений Государственного бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Сарова» (далее – Учреждение)

На основании приказа директора Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Саров» (далее – Управление) от 09.01.2017 №2од, в соответствии с Уставом Управления проведена проверка противопожарного состояния территорий и помещений Учреждения.

Проверка проведена комиссией Управления (далее – Комиссия) на базе Учреждения. Состав комиссии:

- Бойков Дмитрий Сергеевич – начальник организационно-правового отдела (председатель комиссии);
- Платонова Юлия Владимировна – специалист по охране труда 1 категории (член комиссии).

Проверка начата 20.04.2017 года в 13.00, закончена 20.04.2017 года в 16.00. Проверка проведена в присутствии директора Учреждения С.С.Козлова, заместителя директора Учреждения Ю.А.Людаевой, ответственного за пожарную безопасность Учреждения Юнацкого В.С.

1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ.

Учреждение является государственным бюджетным учреждением Нижегородской области, входящим в систему социальной защиты населения Нижегородской области.

Учреждение создано на основании постановления администрации г.Арзамас-16 от 24 марта 1995 года №44 «О создании муниципального учреждения «Центр социальной помощи населению».

Учреждение передано в государственную собственность Нижегородской области на основании распоряжения Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 года №943-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений и муниципального имущества, передаваемых в государственную собственность Нижегородской области».

Учредителем Учреждения является министерство социальной политики Нижегородской области (далее – Учредитель). Учредитель осуществляет управление Учреждением через Управление.

2.ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ.

В ходе проверки установлено:

- пути эвакуации находятся в надлежащем порядке, не загромождены посторонними предметами;
- на этажах вывешены светящиеся планы эвакуации, неточностей не обнаружено;
- журнал противопожарного инструктажа ведется исправно. Последний инструктаж проводился 17.03.2017г., подписи есть;
- электрооборудование соответствует требованиям ПУЭ (проведена проверка электропроводки по всему зданию - протоколы № 1 – 4 от 10.2014г., действуют до 2019 года);
- огнетушители имеются в необходимом количестве (всего 15 огнетушителей). Ведется журнал учета и визуального осмотра огнетушителей, предъявлен акт поверки огнетушителей от 28.04.2016г. №70;
- с персоналом и лицами, находящимися на обслуживании в Учреждении, проводятся тренировки по действиям в случае возникновения пожара не реже двух раз в год. Последняя тренировка проводилась 23.03.2017г.;
- Учреждение оборудовано АПС. Система функционирует исправно (акт проверки от 21.03.2017г.);
- информация об ответственных лицах за пожарную безопасность в помещениях Учреждения размещена на видном и доступном месте;
- обработка чердачных помещений проведена огнезащитной краской (протокол №1679 от 28.11.2012г. по ГОСТ 53292-2009 действует до ноября 2017 года).

3.ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ.

1. Проверка противопожарного состояния территорий и помещений Учреждения не выявила нарушений действующего законодательства.

Подписи членов комиссии:
Бойков Д.С. – председатель Комиссии _____;
Платонова Ю.В. – член Комиссии _____.

Со справкой о проведении контрольного мероприятия ознакомлены:

Директор УСЗН г.Саров 27.04.2017, _____ Н.А.Тимченко
(дата) (подпись)

Директор ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова» 27.04.2017, _____ С.С.Козлов
(дата) (подпись)

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах. Один экземпляр передан директору ГБУ «ЦСОГПВИИ г. Сарова» С.С.Козлову.